

 Prestatieverklaring - DoP Nr. 2015 02/003 In overeenstemming met Annex III van EU Verordening 305/2011 inz. CE-markering			
1.	Naam van het product	Fernocollar HH	
2.	Product type, batch nummer vlgs. ETA 15/0489	Brandmanchet, batch Nr op verpakking aangegeven	
3.	Beoogd gebruik	Toepassing	Voor het brandwerend afdichten van leiding doorvoeringen
		Type	Niet geïsoleerde metalen buizen en leidingen
		Conditionering	Overeenkomstig ETA 15/0489
	Voorbehandeling	Niet van toepassing	
4.	Producent	Bloem Sealants BV P.O. Box 24058, NL2490 AB Den Haag Westvlietweg 69, NL 2495 AA Den Haag The Netherlands	
5.	Geautoriseerde vertegenwoordiger	Niet van toepassing	
6.	Beoordeling en verificatie van de bestendigheid van de prestaties (AVCP)	AVCP - System 1	
7.	Aangemelde certificatie instantie (Notified Body)	De certificatie instantie Warrington Certification Ltd. (NB1104) heeft onder systeem 1 de initiële test uitgevoerd en het conformiteitscertificaat 1121-CPR-JA5080 verstrekt	
8.	Geharmoniseerde standaard vlgs. ETA 15/0489	ETAG026 Part 1, General fire protection products ETAG026 Part 2, Fire stopping and fire sealing products	
9.	Geharmoniseerde technische specificaties		
	Gedrag bij brand (EN13051-1)	Klasse E	
	Weerstand tegen brand (EN13501-2)	zie ETA 15/0489 clause 3.2- Annex A	
	Gevaarlijke bestanddelen	zie ETA 15/0489 clause 3.5	
	Service en duurzaamheid	Z1, (0°C. tot 40°C.) bedoeld voor binnen gebruik bij een maximale luchtvochtigheid van RV85% in overeenstemming met EOTA Technical Docs TR024.	
	Bijzonderheden	Niet nader gespecificeerd / geen prestaties bepaald	

Deze prestatieverklaring wordt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de onder punt 4 vermelde producent uitgebracht. Het onder de nummers 1 en 2 vermelde product, vervult de onder punt 9 vermelde prestaties.

Getekend door:
R.P.J. Bloem, Algemeen directeur



B. Bouthoorn, Commercieel directeur



Den Haag, 2 oktober 2015